
- Beurteilung der Außenanlagen -

zur Beurteilung Außenanlagen
(außer der Kreuzungsproblematik)
folgende Fragen stellen:

- Sind die Fußwege gut und sicher passierbar?

Dazu ist zu prüfen, ob der kürzeste Weg (Luftlinie!) zum Alarmeingang hindernisfrei passierbar ist:

- keine Hindernisse (Absperrketten oder sonstige Hindernisse)
- keine unnötigen Schwellen, Stufen, Kanten
- möglichst keine Treppen (sonst Stufen mit großen Auftritten)
- möglichst keine Podeste

- Sind die Verkehrswege nachts gut ausgeleuchtet?

- Übersichtbeleuchtung für die Parkplätze und Fußwege
- möglichst über dem Alarmeingang über Bewegungsmelder gesteuerte Leuchte
- Gefahrstellen (Stufen, Kanten) optisch hervorheben und nachts gut ausleuchten