
- Abgasabführung -

- o Dieselmotoremissionen (DME) sind kanzerogen (krebs-erzeugend). Daher gilt das Minimierungsgebot.
- o Gefährdungen von Personen durch DME sind zu verhindern.

Das wird erreicht,

- o wenn bei nur einem Stellplatz der Umkleidebereich und die Fahrzeughalle **baulich abgetrennt** sind, die Feuerwehrangehörigen **außerhalb der Fahrzeughalle aufsteigen** und dazu vorher nicht die Fahrzeughalle passieren und somit keine Personen mit der DME in Berührung kommen. Dann muss ausreichend Lüftung (Raumlüftung (maschinell) oder freie Lüftung über Fenster) gewährleisten, dass die Fahrzeughalle schadstofffrei wird,
- o ausschließlich Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 3,5 t abgestellt sind, die über **Motoren der Klasse Euro 5** verfügen,

oder

- o wenn bei mehreren Fahrzeugstellplätzen oder einem Stellplatz mit gleichzeitiger Stationierung der Einsatzkleidung in der Fahrzeughalle eine **wirksame Abgasabsaugung (am Auspuff jedes Feuerwehrfahrzeugs)** vorhanden ist. (Regelfall)
 - o Dazu sind die Abgasschläuche (möglichst von oben kommend) so zu führen, dass sie
 - keine Stolperstellen auf dem Hallenboden bilden
 - den Verkehrsweg neben den Feuerwehrfahrzeugen nicht über Gebühr einengen