
- Abmaße von Verkehrswegen - (auf dem Feuerwehrgelände)

- o Verkehrswegbreiten bei Fahrzeugverkehr

der Sicherheitsabstand neben jedem bewegten Fahrzeug muss zwischen Fahrzeug und festen Teilen der Umgebung mind. 0,5 m betragen

(so z. B. 0,5 m Si-Abstand zwischen Torlaibung und Fahrzeug oder zwischen Hallenstützen und Fahrzeug;

ist das bei Altbestandhäusern nicht gewährleistet und baulich nicht veränderbar, so schwarz-gelbe Markierung + Unterweisung der Kameraden erforderlich)

- o Verkehrswegbreiten für Personenverkehr

richten sich nach der zahlenmäßigen Stärke des Personenverkehrs, mindestens jedoch 0,875 m (Baurichtmaß)

Für die Hauptverkehrswege im Feuerwehrhaus ergibt sich eine Mindestbreite von 1 m.

Neben den abgestellten Feuerwehrfahrzeugen muss bei geöffneten Türen noch ein Verkehrsweg von 0,5 m vorhanden sein.

- o Verkehrsweghöhen

freie Durchgangshöhen über allen Verkehrswegen für Fußgängerverkehr mindestens 2 m (lichte Höhe)

(daher auch Konsolen, Ladegeräte u. a. Einrichtungen/Geräte in über 2 m Höhe installieren; Türen sollten ein Rohbaumaß von 2,13 m haben)