
- Beurteilung des Eingangsbereiches -

zur Beurteilung des Eingangsbereiches folgende Fragen stellen:

- Gibt es Treppen, Stufen oder Podeste im Eingangsbereich?

(diese sind baulich möglichst zu beseitigen; ist dies nicht möglich, Auftritte vergrößern und Gefahrenstellen optisch gut hervorheben und ausleuchten)

- Bilden Türschwellen, Abtreter, Tür- oder Torfeststeller oder andere bauliche Einrichtungen oder Ausrüstungen Stolperstellen?

(möglichst Stolperstellen beseitigen)

- Schlagen notwendige Notausgangstüren in Fluchtrichtung (aus dem Gebäude heraus) auf?

(notfalls andere Fluchtwege festlegen)

- Ist vorhandenes Glas in der Eingangstür bruchsicher (VSG oder ESG) und gut erkennbar?

(sonst Abhilfe durch Austausch, Splitterschutzfolie, Abstandhalter; große Glasflächen in Augenhöhe bekleben)

- Sind ausgelegte Abtreter sowie der Bodenbelag im Eingangsbereich rutschhemmend?

(Austausch gegen rutschfeste Abtreter)

- Ist der Eingangsbereich gut ausgeleuchtet?

(ggf. über Bewegungsmelder gesteuerte Leuchte vorsehen)